

**Producteur :** Carrière des limites

**Granulats :** Sable 0/4 : CL100 0/4 (0/3.15) CF A f7 a lavé ECS 30 (CL 100-3)

**Péetrographie :** Calcaire

**Elaboration :** Concassé Lavé

### Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0

4

PTV 411 - Codification des granulats conformes aux normes NBN EN

0/4 CF A f7 ECS30 Lavé (01/01/2023)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	CC	Ecs	f	FM	MB	MBF	MVR	S	SS	WA24	WS	Na2OEq
V.S.S.	7.0	19	28	39	61	93	99	100	100	100			7.0	4.00	1.12	7.50	2.77	1.00	0.800	0.70	0.0400	
V.S.I.	1.0	1	8	19	41	73	89	94	98	100		30	1.0	2.40			2.63			0.10		

### Partie informative

Résultats de production

du 27/01/25 au 30/06/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	8	CC	Ecs	f	FM	MB	MBF	MVR	S	SS	WA24	WS	Na2OEq
Maximum	5.6	15	26	39	59	85	97	100	100	100		36	5.7	3.39	0.80	2.33	2.71			0.40		
Moyenne Xf	4.4	11	19	31	50	80	95	99	100	100	90.5	34	4.4	3.11	0.40	1.44	2.70	0.20	0.013	0.30	0.0002	0.0450
Minimum	3.0	7	13	24	43	74	94	98	100	100		33	3.0	2.78	0.20	0.67	2.69			0.20		
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1	7	22	22	6	6	2	1	1	2	1	1

